

S.Marino di Gadesco Pieve Delmona, 27/08/19
Prev. n. 203/19

Committente: **Comune di Cremona**

Comune:
CREMONA

Provincia:
CREMONA

Regione:
LOMBARDIA

Oggetto: **Formazione dipendenti**

PROGETTAZIONE: DISAITALIA SISTEMI S.R.L.

Responsabile Del Progetto: Baldocchi Enrico
Responsabile Tecnico: Baldocchi Enrico

STATO DI PROGETTO

DIR: DATA:

RELAZIONE TECNICA CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

**DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA ALLE NORMATIVE TECNICHE
VIGENTI ED IDONEITÀ AGLI AMBIENTI DI INSTALLAZIONE**

Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti (art. 5 DM 37.08)

Gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell'arte, come prescritto dalle Leggi nr. 186 del 01 marzo 1968, DM 37.08 del 22/01/08.

Le caratteristiche degli impianti, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare esser conformi alle norme Cei 79-3.

Per quanto concerne i cavi utilizzati, gli stessi sono da intendersi conformi alle seguenti norme:

<i>Conduttori:</i>	<i>CEI 20-29 IEC 60228</i>
<i>Isolanti e Guaine:</i>	<i>CEI 20-11</i>
<i>Non propagazione della fiamma:</i>	<i>CEI 20-35 IEC 60332.1</i>
<i>Non propagazione dell'incendio:</i>	<i>CEI 20-22 II CEI 20-22 III Cat. C IEC60332.3 Cat. C</i>
<i>Contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio:</i>	<i>CEI 20-37 IEC 60754</i>
<i>Compound esenti da piombo:</i>	<i>CEI 20-52</i>

Scelta delle soluzioni impiantistiche ed idoneità all'ambiente di installazione (Art. 5 DM 37.08)

I criteri impiantistici sono dettati dai luoghi oggetto di protezione e dagli impieghi dei locali/delle aree ove gli impianti stessi sono ubicati, nonché dal servizio che il sistema deve svolgere; l'impianto ed i materiali che lo costituiscono sono adatti ed idonei all'ambiente di installazione.

Mancato adeguamento dell'impianto (D.M. 37/2008 – Art. 7 della Legge 46/90 – Art. 5 D.P.R. 447/91)

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Preventivo per la formazione di 20/25 dipendenti comunali

Oggetto del corso:

-Istruzione del Vs.personale per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento

Svolgimento dell'istruzione:

-Gruppi di n.12 persone a corso

Giorni e orario di svolgimento:

*- Primo gruppo dalle h.8,00 alle h.10,00
- Secondo gruppo dalle 10,00 alle 12.00*

*- 26 o 27 Settembre 2019,
- 03 o 04 ottobre 2019*

Costo complessivo istruzione

€. 350,00 iva esclusa

Condizioni:

I prezzi si intendono iva esclusa

pagamenti: da concordarsi

DISAITALIA SISTEMI S.R.L.
Roberto Madurini